



Legende

- Geltungsbereich Bebauungsplan LU 33
- Hydrantenstandort
- Löschbereich um Hydranten (Hydrant = Mittelpunkt, r = 300 m)
- Nennweite des Hydranten

Hinweise

* Hydrantenstandort dargestellt.
Mangels ausreichender Löschwasserbereitstellung (DN 50) ohne Löschbereich versehen.

Bestandsaufnahme

Stadt Ludwigslust, 24.10.2017.
Ergänzung am 08.01.2018 der
Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH.



M ca. 1:5.000 auf DIN A4
Abb.: Auszug aus der autom.
Liegenschaftskarte



Grundstücksangaben

Gem.: ---
Flur: ---
Flurstück: ---
Fläche: ---



Stadt Ludwigslust
Schloßstraße 38
19288 Ludwigslust
www.stadtludwigslust.de

Projekt: **BEBAUUNGSPLAN LU 33
EHM. WASSERWERK
Löschwasserversorgung**

AZ: ---

Bearbeiter: FB Stadtentwicklung und Tiefbau
Stefan Schiefele
03874/526-227
stefan.schiefele@stadtludwigslust.de

Stand: 08.01.2018 **ANLAGE 7**